

Zijn participanten die geregistreerd staan bij TSO-Auction automatisch participant voor Intraday?

Nee, als een partij wil deelnemen aan de intra day cross border capacity allocation, het Capaciteit Platform, moet altijd eerst een "Declaration of Acceptance concerning Intraday Allocation Rules" worden ingestuurd.

Nominatie van de Intraday capaciteit is toch niet nodig, want de TSOs corrigeren de niet genomineerde capaciteit toch?

Nominatie is een verplichting die is vastgelegd in de Intraday Allocation Rules.

Wat gebeurt er als een nul-pv niet juist nomineert?

Gezien de nominatie verplichting zal TenneT bij het bepalen van de onbalans er vanuit gaan dat de hoeveelheid verkregen capaciteit genomineerd is. . In deze situatie is het zelfs mogelijk dat een nul-pv onbalans krijgt aangerekend.

Voor RWE en EON als Duitse TSO wordt de niet genomineerde capaciteit door de TSO in het Energie programma, schedule, verwerkt.

Vanaf welk tijdstip kan gehandeld worden voor Intraday?

Op het Capaciteit Platform en op de TenneT website zullen uiterlijk om 21:00 uur op de dag voorafgaande aan de dag van uitvoering de ATC waardes voor de beide buitenland verbindingen en beide richtingen worden gepubliceerd. Vanaf het moment van publicatie van de beschikbare capaciteit kan Intraday capaciteit worden aangevraagd op het Capaciteit Platform.

Leidt import van capaciteit tot een verhoging van de beschikbare capaciteit voor export?

Ja, als gevolg van het toepassen van het principe van Netting zal iedere allocatie van capaciteit leiden tot verlaging van de ATC in dezelfde richting en verhoging van de ATC in de tegenovergestelde richting.

Op het Capaciteit Platform zal deze verandering van de ATC direct zichtbaar zijn, op de website van TenneT na maximaal één uur.

Wanneer wordt de goedkeuring van de Energiekamer verwacht?

De ingediende wijzigingsvoorstellen voor de Netcode en de Systeemcode moeten nog worden goedgekeurd door de Energiekamer. Via de website van TenneT zal de markt op de hoogte worden gehouden over de ontwikkelingen.

Er zal geen capaciteit beschikbaar worden gesteld zonder positief besluit van de Energiekamer.

Betekent de publicatie van de feestdagen dat Intraday niet altijd operationeel is?

Nee, op iedere kalenderdag zal het mogelijk zijn om Intraday capaciteit te alloceren, met uitzondering van gepland onderhoud aan de systemen en in geval van Force Majeur.

De publicatie van feestdagen heeft te maken met de registratieprocedure, deze procedure maakt gebruik van werkdagen..

Kan ook via de APX Intraday gehandeld worden in grensoverschrijvende capaciteit?

Capaciteit wordt alleen via het Capaciteit Platform door de betrokken TSO's aan de markt aangeboden. De APX heeft hier geen rol in.

Wat is de relatie tussen Intraday verkregen capacity en de limiet van 400 MW per participant?

Met betrekking tot de interpretatie van de 400 MW:

Op grond van artikel 31a, eerste lid van de E-wet is het een afnemer, leverancier of handelaar verboden al dan niet middellijk of onder voorwaarden de beschikking te hebben over een hoeveelheid transportcapaciteit op het landsgrensoverschrijdende net die groter is dan 400 MW. Artikel 5.6.11.3 van de Netcode stelt dat de maximale landgrensoverschrijdende transportcapaciteit, gesommeerd over de verbindingen en na saldering van import en export, die een programmaverantwoordelijke mag nomineren 400 MW bedraagt. Artikel 31 lid 1 van de E-wet heeft een aldus andere strekking dan artikel 5.6.11.3 van de Netcode.

Is het mogelijk om toegewezen capaciteit terug te geven?

Toegewezen capaciteit kan niet worden teruggegeven. Door echter dezelfde capaciteit in de tegenovergestelde richting aan te vragen op het Capaciteit Platform kan een eventuele gemaakte fout worden gecorrigeerd. De toegewezen capaciteit voor beide richtingen zal dan wel genomineerd moeten worden.

Alloceren en nomineren in tegenovergestelde richting is niet de bedoeling, maar wordt met het oog op foutief aanvragen toegestaan zolang het incidenteel voorkomt. Mocht blijken dat een participant misbruikt maakt van deze mogelijkheid, dus doelbewust capaciteit aan de markt onttrekt, dan kan dit leiden tot schorsing of zelfs uitsluiting van de betreffende participant.

Moeten bij aanmelding als participant gegevens van de kamer van koophandel en wettelijke vertegenwoordigers opnieuw aangeleverd worden?

TenneT wil kunnen controleren of een wettelijke vertegenwoordiger van het bedrijf het aanmeldingsformulier heeft ondertekend en of het bedrijf voldoet aan de voorwaarden van deelname. Als TenneT al beschikt over de benodigde gegevens hoeven deze niet opnieuw te worden ingestuurd. Bij Duitse partijen zal TenneT zich wenden tot E.ON of RWE om de benodigde gegevens te verifiëren.

Valt onder Force Majeur ook het uitvallen van de Norned verbinding?

Nee, de beschikbaarheid van de NorNed verbinding staat geheel los van de Intraday beschikbare capaciteit op de verbindingen tussen Nederland en Duitsland.

Worden contractnummers uitgegeven voor de Intraday toegewezen capaciteit?

Ja. Voor de Intraday verkregen capaciteit worden aparte contracten gecreëerd die geen enkele relatie hebben met de overige contracten voor de grensoverschrijdende verbindingen.

Deze contractnummers worden door TenneT aan de Nederlandse PV verstuurd in een Delfor TC bericht.

Participanten in Duitsland krijgen de benodigde informatie middels de website van DBS of via de BGA file.

Vervallen eerdere Intraday contracten automatisch bij het verkrijgen van nieuwe Intraday capaciteit?

Nee. De nieuwe contracten zijn additioneel. Iedere keer dat capaciteit wordt verkregen wordt er een nieuw contract aangemaakt voor de nieuw verkregen capaciteit. Voor deze contracten worden ook aparte Delfor TC berichten verzonden door TenneT naar de Nederlandse PV.

Wat gebeurt er als er per ongeluk in de verkeerde richting is verkregen?

De participant zal dit zelf moeten herstellen door capaciteit in de tegenovergestelde richting aan te vragen met de dubbele hoeveelheid aan capaciteit. Allereerst wordt hiermee de eerdere allocatie ongedaan gemaakt en wordt vervolgens de gewenste capaciteit in de tegenovergestelde richting verkregen.

Beide toewijzingen van capaciteit leiden tot een apart contract waarop in het Nederlands systeem genomineerd moet worden.

Vervalt verkregen capaciteit waarop niet genomineerd automatisch aan de markt?

Nee, eenmaal verkregen capaciteit is 'firm' en wordt geacht te zijn genomineerd

Moet je aangemeld zijn als participant om deel te mogen nemen aan de market trial?

Nee, de market-trial staat open voor iedereen. De systemen zullen na afloop van de market trial worden opgeschoond.

Wat is de relatie van Intraday met CWE?

De Intraday oplossingen voor zowel de Duits – Nederlandse grens als voor de Belgisch – Nederlandse grens zijn tijdelijke oplossingen die komen te vervallen als de CWE enduring Intra day solution operationeel wordt..

Komt er ook Intraday voor de Norned verbinding?

Voorlopig is het plan om dit in de loop van 2009 te realiseren, maar dat hoeft niet noodzakelijk in dezelfde vorm te zijn als de oplossing die nu voor de Nederlands – Duitse grens is gekozen.

Wat zijn de plannen voor Intraday op de verbinding met ELIA?

Voor de Belgisch – Nederlandse grens is het plan Intraday te introduceren in het eerste kwartaal van 2009. Hierbij zal een andere allocatie mechanisme worden toegepast en zal geen gebruik worden gemaakt van het Capaciteit Platform van DBS. Het methodiek van de capaciteits allocatie is gelijk aan de methode gebruikt op de Frans Belgische grens.

Is er een maximum capaciteit die aangevraagd kan worden?

De beschikbare capaciteit is het maximum dat kan worden aangevraagd.

Wanneer komt er een beslissing van de Energiekamer (voorheen DTE)?

Een positief besluit op het wijzigingsverzoek van de Netcode en de Systeemcode is noodzakelijk om te kunnen starten met Intraday.

Zodra er een beslissing is genomen zal dit kenbaar worden gemaakt op de website van TenneT. Er zal geen capaciteit beschikbaar worden gesteld zonder positief besluit van de Energiekamer.

Hoe worden marktpartijen geïnformeerd over de toegewezen capaciteit?

Het bericht van toegewezen capaciteit zal door TenneT middels een standaard Delfor TC (EDINE) worden verzonden aan de Nederlandse marktpartij. De toegewezen capaciteit zal ook op het Capaciteit Platform worden getoond.

Voor de BKV in Duitsland wordt de toegewezen capaciteit op de website gepubliceerd daarnaast bestaat de mogelijkheid de toegewezen capaciteit in het BGA bericht te ontvangen.

Heeft een contract altijd betrekking op één uur?

Nee, contracten kunnen betrekking hebben op meerdere uren van de dag mits deze capaciteit in één keer is aangevraagd op het Capaciteit Platform. Meerdere aanvragen voor capaciteit voor hetzelfde uur worden niet gecumuleerd maar leiden tot meerdere contracten.

Moet capaciteit per uur worden aangevraagd?

Capaciteit is altijd aan een uur gerelateerd, maar het is mogelijk om in één keer voor meerdere uren capaciteit aan te vragen.

Is er een mogelijkheid om aanvragen volgens het All or Nothing principe aan te vragen?

Ja, het Capaciteit Platform biedt de mogelijkheid om voor meerdere uren gelijktijdig capaciteit aan te vragen. Om de aanvraag daadwerkelijk in te dienen beschikt het Capaciteit Platform over twee knoppen, de 'submit' en de 'submit AON'. Bij de gewone 'submit' wordt per uur bekeken of de gevraagde capaciteit aanwezig is. Is die capaciteit aanwezig dan wordt deze ook toegewezen. Is deze capaciteit niet aanwezig dan wordt de capaciteit toegewezen die nog beschikbaar is. Bij de 'submit AON' wordt voor alle uren in één keer bekeken of de gevraagde capaciteit beschikbaar is. Is de gevraagde capaciteit voor alle uren beschikbaar dan wordt deze toegewezen. Is de gevraagde capaciteit voor één of meerdere uren niet beschikbaar dan wordt voor geen enkel uur capaciteit toegewezen.

Kan het voorkomen dat er geen capaciteit beschikbaar is?

Behalve in het geval dat de ATC noodgedwongen door de TSOs op 0 wordt gezet is er altijd capaciteit beschikbaar in minimaal één van beide richtingen, als gevolg van het toegepaste principe van Netting

Komen er nog wijzigingen ten behoeve van de Intraday beschikbare capaciteit?

Nee, want de beschikbare capaciteit is de restcapaciteit van eerdere veilingen.

Waarom loopt Intraday voor de Belgisch – Nederlandse grens vertraging op?

Intra day capaciteit toewijzing gaat op de Belgische grens volgens een ander principe dan op de Duitse grens. De verkregen capaciteit kenmerkt zich als een recht deze capaciteit te nomineren. Anders dan op de Duitse grens waar spraken is van een verplichte nominatie.

De TSO's Elia en TenneT weten dan ook niet na het toewijzen van de capaciteit welke hoeveelheid er genomineerd gaat worden. En stellen dat de capaciteit firm is zodra aan beide zijden van de grens gelijk is genomineerd. Op het moment dat er verschillen zijn ontstaan er problemen. De oplossing bestaat dan uit het nemen van de laagste genomineerde waarde vanwege de korte tijd tot aanvang van de leveringsuren. Het kost veel tijd om de systemen hierop aan te passen.

Hoe moet er genomineerd worden als je de deadline hebt gemist voor het nomineren van toegewezen capaciteit?

Als het nomineren onverhoopt niet goed gaat en de deadline wordt gemist (60 minuten voor het uur van transport) dan wordt aan Duitse zijde het E-programma gecorrigeerd en aan Nederlandse zijde wordt achteraf verrekend in de onbalans. TenneT zal nooit E-programma's aanpassen maar dit overlaten aan de betrokken partijen.

De niet tijdig genomineerde intraday capaciteit mag niet meer voorkomen in het E-programma aan de Nederlandse zijde van de grens. Als de niet tijdig genomineerde intraday capaciteit onderdeel uitmaakt van een contract met intraday capaciteit met tevens uren in de toekomst dan kan opnieuw worden genomineerd voor die toekomstige uren maar de uren in het verleden moeten op nul worden gezet.

Kan er incidenteel genomineerd worden op Intraday verkregen capaciteit na de deadline, gate closure?

Nee, het is niet mogelijk.

Is de tijd (15 minuten) tussen de deadlines voor verkrijgen van capaciteit en nomineren van de capaciteit niet erg krap?

De tijd van 15 minuten is alleen krap als je op het allerlaatste moment nog intraday capaciteit alloceert. Er is gekozen de huidige methodiek van nomineren door de PV's en afstemmen tussen de TSO's te handhaven .

Is het mogelijk om pas op de volgende werkdag te nomineren?

Neen .achteraf nomineren, day after nominations, zijn niet mogelijk.

Op de Duits – Nederlandse grens is het alleen mogelijk om het nomineren uit te stellen tot uiterlijk één uur voor het uur van transport, maar bij voorkeur vindt de intraday nominatie van de capaciteit zo snel mogelijk na toewijzing plaats om te voorkomen dat er fouten in de intraday nominaties worden gemaakt en er onbedoeld onbalans optreedt.

Als we Intraday capaciteit garanderen (Bijvoorbeeld in de richting Tennet > RWE) is het dan om juist dat het niet nodig is om een intraday cross border nominatie naar één van beide netten te sturen? Zijn we alleen verplicht de binnenlandse handel van beide netten te nomineren om onbalans te voorkomen?

PRP's (in het Duitse systeem) en PV's (in het Nederlandse systeem) zijn verplicht om de capaciteit te nomineren die verkregen is via het Intraday cross border allocation systeem, het Capaciteit platform. In alle gevallen moet het Energie programma, het schedule, in balans zijn.